
WPUST DACHOWY Ø150
PRZELEW AWARYJNY
Żaluzje zewnętrzne
KANAŁ RYNNOWY
C1
T1
T2
T3
T4
S1
WC męskie 1/19 +20 °C Φwym: 966 W
Szatnia 1/11 +24 °C Φwym: 1178 W
Pralnia 1/5 +24 °C Φwym: 1332 W
Suszarnia 1/12 +24 °C Φwym: 652 W
Suszarnia 1/17 +24 °C Φwym: 501 W
Szatnia 1/16 +24 °C Φwym: 833 W
Prysznic Męska 1/10 +24 °C Φwym: 2111 W
Prysznic Damska 1/15 +24 °C Φwym: 873 W
Komunikacja 1/2 +20 °C Φwym: 3277 W
Szatnia 1/9 +24 °C Φwym: 1964 W
Szatnia 1/14 +24 °C Φwym: 268 W
WC 1/7 +20 °C Φwym: 108 W
Biuro 1/8 +20 °C Φwym: 351 W
Pom. gosp. 1/6 +20 °C Φwym: rozdział
Jadalnia typu 1 1/4 +20 °C Φwym: 5039 W
Rura spustowa Ø125
Cu Ø28 x 1,5
DN15
DN32
DN20
FTV1205 en. [700 mm]
FTV1205 en. [1400 mm]
FTV1205 en. [900 mm]
FTV1205 en. [400 mm]
FTV1205 en. [500 mm]
FTV1205 en. [1100 mm]
FTV1205 en. [600 mm]
FTV1205 en. [1200 mm]
FTV1205 en. [1600 mm]
FTV1206 en. [1800 mm]
B20-S/440 [1510 mm]
B20-S/390 [1170 mm]
16 x 2,25
20 x 2,5
26 x 3,0
32 x 3,0
Balustrada wys 110 cm
Pochwyty 5 cm od ściany
Przebudowa GK do sufitu na kanały odpływowe
Systemowe przegrody
Przebudowa GK do sufitu na kanały odpływowe
Przebudowa GK do sufitu na kanały odpływowe
Przebudowa GK do sufitu na kanały odpływowe