



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 18.01.2018r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania - „Zakup agregatu prądowórczego 60kVA na przyczepce”.

*Odpowiedź na pytania z dn. 17.01.2018r.*

**Pytanie nr 1.**

*Jednym z wymagań jest, aby silnik był producenta VOLVO, w kolejnym – instalacja elektryczna silnika 12V. Zasięgnęłam informacji bezpośrednio u producenta i dowiedziałam się, że silnik spełniający Państwa wymagania (emisja spalin stage, moc itp.) TAD550GE posiada instalację 24V. Tak więc żaden z oferentów nie jest w stanie spełnić obu warunków specyfikacji.*

*Domyślam się, że jest to Państwa pomyłka – zważając również na to, że instalacja 24V jest bezpieczniejsza przy rozruchu (mniejsze prądy) oraz przedłuża żywotność akumulatora.*

*Proszę o zmianę wymaganych parametrów na instalację elektryczną 24V.*

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający oznajmia, że nie nastąpiła żadna pomyłka. W wymaganiach SIWZ wskazany jest silnik IVECO stage III, a nie VOLVO. Wobec tego Zamawiający podtrzymuje zapisy o instalacji elektrycznej silnika 12V.

**DYREKTOR**  
ds. Inwestycji i Eksploatacji  
*Aneta Lewusz*

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl  
www.ebok.mpwik-leszno.pl