



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 8 września 2017r.

INW - R / 716 / 2017

**„DORA” Maria Sacha  
ul. Korfantego 6  
64-100 Leszno**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Targowisko (wzdłuż posesji nr 32-33-34).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informujemy, że ze względu na usytuowanie istniejącej sieci wodociągowej na terenach prywatnych posesji, wymagane jest pobudowanie nowego odcinka sieci wodociągowej wzdłuż posesji nr 32-33-34.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować w pasie drogowym o nr ewid. 232/8, od istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm (zlokalizowanej na wysokości posesji nr 34) do spięcia z istniejącą w drodze o nr ewid. 88 siecią wodociągową Ø 100 mm stalową (błędnie opisaną na mapie jako Ø 80 mm). W związku ze zmianą lokalizacji sieci wodociągowej, konieczne jest również zaprojektowanie przyłącza wodociągowego do posesji nr 33, łączącą je z istniejącym już na terenie omawianej nieruchomości przyłączem wodociągowym Ø 25 mm (stal).

Zaznaczamy również, że wykonanie przedmiotowej sieci wodociągowej w pasie drogowym o nr ewid. 232/8, należy zaprojektować metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym.

Sieć wodociągową wraz z przyłączem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową wykonać z rur o średnicy Ø 110 mm SDR11, ciśnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego i warstwą środkową z PE 100,
- w węzłach połączeniowych nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować połączenia kołnierzone oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy węzłów zamieścić w projekcie),
- nowoprojektowane przyłącze wodociągowe do posesji nr 33, należy wykonać z rur PE o średnicy min. Ø 40 mm.

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11  
POGOTOWIE 994  
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71  
OBŚLUGA 65 529 83 44  
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39  
INWESTYCJE 65 529 83 15

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanej sieci wodociągowej z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączem, należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „*Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: [www.mpwik-leszno.pl](http://www.mpwik-leszno.pl) – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 08.09.2019r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączem należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Działu Inwestycji



**Lidia Michalczak**

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm na terenie posesji nr 34.