



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 18.09.2017 r.

ZDP 5443W/43/2168/2017

**„DORA” Maria Sacha  
ul. Korfantego 6  
64-100 Leszno**

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Targowisko na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Należy odbudować konstrukcję chodnika na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci i przyłączy w chodniku) zgodnie z jednym z wariantów – drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
4. Projektowany hydrant nadziemny należy zaprojektować jako podziemny i zlokalizować go przy granicy pasa drogowego drogi powiatowej.
5. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające projektowaną sieć wodociągową lokalizować należy poza pasem drogowym.
6. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
9. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
10. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
11. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

**Z-ca Kierownika**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
(1) w Lesznie  
*mgr inż. Jarosław Dokurno*

Sprawę prowadzi:

Gizela Dzieżgwa  
Specjalista ds. dróg i mostów  
Tel. 65 525-69-84

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Zarząd Dróg Powiatowych

64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 C

tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79

www.powiat-leszczyński.pl    www.zdp.leszno.pl

UZGODNIONO  
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE  
Nr ..... 20 P / 1113 4/43 / 2068 / 17  
w dniu ..... 18.09.17  
ze zmianami naniesionymi kolorem .....  
podpis ..... Specjalista d/s dróg i mostów

Wiestaw Rajch

— PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  
— METODA BEZWYKOPOWA -PRZEWIERT STEROWANY  
— PRZYŁĄCZE WODY  
— KOMORY I WYKOPY

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DORA	rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZE WODY
	temat:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGOWISKO
Maria Sacha ul.Korfantego 6 64-100 Leszno	adres:	TARGOWISKO, GMINA LIPNO dz. nr 232/8 ,90
skala: 1:500	projektant:	mgr inż. M. SACHA upr.projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo
data: 09.2017	sprawdzający:	mgr inż. L. FRELEK upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13

01