

Leszno, dn. 07.05.2018 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR GN.III.6630.353.2018**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Lipno Wilkowice, ul. Jodłowa, dz.: 182/12
Wnioskodawca:	"DORA" MARIA SACHA ul. Korfańskiego 6 64-100 Leszno
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Oплата nr:	353/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	27.04.2018
Data narady:	07.05.2018

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

**Uzgodniono pozytywnie z uwagami.**

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	-przedstawiciel nie brał udziału	
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Katarzyna Wojciechowska	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Wójt Gminy Lipno	-Pani Teresa Molenda	
5	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	


**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	- brak.
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- projekt bud. sieci wodociągowej uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- istniejący gazociąg ś/c Dz 63 PE,</li> <li>- szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,</li> <li>- w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),</li> <li>- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,</li> <li>- studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c,</li> <li>- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,</li> <li>- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie.</li> </ul>
4	Wójt Gminy Lipno	- uzgodniono bez uwag.
5	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

  
**Ewa Szyszka**  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
 i Gospodarki Nieruchomościami



R/11b

11

11b

R/11b

2/13

17V  
R/11b**STAROSTA LESZCZYŃSKI**

Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 193, poz. 1287 ze zm.) poświadczam, że  
niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca

*sieć wodoci.*

(Wyszczególnienie przedmiotu uzgodnienia)

była przedmiotem narady koordynacyjnej  
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym  
w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23 w dniu

*07.05.2018*

(Data)

*GN.III.6630.353.2018*

(Znak sprawy)

*Leszno, dnia 07.05.2018*

(Miejscowość i data)

*Z up. Starosty Leszczyńskiego**S.*

(Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**HP**

**PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  
HYDRANT NADZIEMNY DN80**

<b>DORA</b>	rysunek: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>
Maria Sacha ul. Korfantego 6 64-100 Leszno	temat: <b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JODŁOWEJ W WILKOWICACH</b>
skala: <b>1:500</b>	adres: <b>ULICA JODŁOWA, WILKOWICE 64-115 LIPNO, dz. nr 182/12</b>
data: <b>04.2018</b>	projektant: <b>mgr inż. M. SACHA</b> upr. projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo sprawdzający: <b>mgr inż. L. FRELEK</b> upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi/ bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr WKP/0360/PWOS/13

**01**