

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 22 maja 2018r.

INW - R / 505 / 2018

K3 PROJEKT

Łukasz Kaczmarek

ul. Akacjowa 2

64-130 Rydzyna

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu poprawienia hydrauliki przepływu wody w istniejącej sieci wodociągowej w ul. Granicznej, usytuowanej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna, wymagana jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na większą średnicę.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Lipowej w Wilkowicach sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm, następnie sieć poprowadzić wzdłuż omawianej ul. Granicznej, aż do torów kolejowych PKP relacji Leszno-Wolsztyn-Zbąszynek. Informujemy również, że z uwagi na wybudowaną nową nawierzchnię ul. Granicznej, na odcinku od ul. Lipowej do wysokości posesji nr 2, nowoprojektowaną sieć wodociągową na omawianym odcinku drogi należy zaprojektować metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym.

Do nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy przepiąć wszystkie przyłącza wodociągowe (istniejące do posesji usytuowanych wzdłuż omawianego odcinka ulicy) oraz przebudować do granicy posesji przyłącza, które wykonane są z materiałów innych niż PE lub PVC.

Sieć wodociągową wraz z przyłączami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową, na odcinku od ul. Lipowej do wysokości posesji nr 2, wykonać z rur PN 10 o średnicy Ø 160 mm SDR11, ciśnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego i warstwą środkową z PE 100,
- na pozostałym odcinku ul. Granicznej tj. od posesji nr 2 do torów kolejowych, sieć wodociągową należy zaprojektować metodą wykopową, z rur PE PN 10 o średnicy Ø 160 mm,
- w węźle połączeniowym w ul. Lipowej, na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- na trasie projektowanej sieci należy zamontować hydranty p.poż. z zasuwami odcinającymi, łącząc je z siecią za pomocą trójników,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantów p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

| | |
|-----------------|--------------|
| obsługa klienta | 65 529 83 44 |
| inwestycje | 65 529 83 15 |

| | |
|-------------------|--------------|
| laboratorium | 65 529 83 39 |
| poqotowie wod-kan | 994 |

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem


Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Wojciech
Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 98,92 m n.p.m. w ul. Granicznej w Wilkowicach.
2. Zdjęcie kinety ist. studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 98,92 m n.p.m. w ul. Granicznej w Wilkowicach.

KW



90

91
167
7

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa lub symbol obiektu <u>ul. Graniczna - dz. 91/1</u> | | | | Rodzaj roboty <u>Inwentaryzacja</u> <u>sieci kanalizacyjnej</u> |
| | Data | Imię i nazwisko (podpis) | Dz. zam.: <u>1183</u> /2012 KERG: <u>0001</u> - <u>155</u> /2012 | USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I KONSULTINGOWE Geobud Spółka Cywilna Krzysztof Wójcik i Remigiusz Domagała 64-100 LESZNO, ul. 17 Stycznia 109 tel. 0-65/5267 263, fax 0-65/5266 550 NIP 697222 65 80, REGON 390772176 |
| Pomierzył: | <u>27.07.2012</u> | <u>Małki</u> | Woj.: <u>WIELKOPOLSKIE</u> | |
| Skartował: | | <u>MAŁECKI JAN</u> | Gmina: <u>Lipno</u> | |
| Wykreślił: | | geodeta uprawniony uprawn. MGPIB nr 9122 | Obř.: <u>Wilkowice</u> | Szkic polowy nr: <u>1</u> |
| Sprawdził: | | <u>56-203 SŁCINY</u> Wronów nr 30 | Arkusz: <u>101</u> Zarys: | Pierworys nr: |



