RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S19"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

-12,0m-

60,0m

32,0m

PĘTLA KABLOWA 5,0m
REZERWA SZAFKA "S21"

SZAFKA STEROWNICZA "S20"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

Fe/Zn25x4mm
l=10,0m; h=-0,7m

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=3,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

0,5m

418,0m

ZŁĄCZE POMIAROWE "ZKP-C"
WG. OPRACOWANIA
DOSTAWCY ENERGII
WTP 15754/2017/OD5/ZR8

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=5,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=4,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S18"
WG. OPRACOWANIA AKPiR
ZABEZPIECZENIE WZDŁUŻNE
MBN350E

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=9,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S17"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=3,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

PĘTLA KABLOWA 5,0m
REZERWA SZAFKA "S8"

SZAFKA STEROWNICZA "S9"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110
l=4,0m h=-0,7m ORUROWANIE POD
PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA
AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S10"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=4,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

PĘTLA KABLOWA 5,0m
REZERWA SZAFKA "S12"

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=3,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S14"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

SZAFKA STEROWNICZA "S15"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

PĘTLA KABLOWA 5,0m
REZERWA SZAFKA "S13"

Fe/Zn25x4mm
l=18,0m; h=-0,7m

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

SZAFKA STEROWNICZA "S11"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=3,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

SZAFKA STEROWNICZA "S7"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=4,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=8,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=2,5m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=12,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

SZAFKA STEROWNICZA "S6"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

SZAFKA STEROWNICZA "S5"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=8,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

135,0m

0,5m

SZAFKA STEROWNICZA "S4"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

SZAFKA STEROWNICZA "S3"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

37,0m

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=1,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=1,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

SZAFKA ROZDZIELCZA "SR1"
ZABEZPIECZENIE WZDŁUŻNE
MBN350E

0,5m

50,0m

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=20,0m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

SZAFKA STEROWNICZA "S2"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

SZAFKA STEROWNICZA "S1"
WG. OPRACOWANIA AKPiR

RURA OCHRONNA NP. DVK110 l=1,5m h=-0,7m
ORUROWANIE POD PRZEWODY STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE WG. OPRACOWANIA AKPiA

UZIOM PRĘTOWY 3/4"
R<10om

ZŁĄCZE POMIAROWE "ZKP-A"
WG. OPRACOWANIA
DOSTAWCY ENERGII
WTP 15764/2017/OD5/ZR8

8,0m

200 NR EWID. DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

YAKY 5x25mm2 w DVR50
KABLOWE LINIE ZASILAJĄCE

DVK110
RURY OSŁONOWE POD PRZEWODY STERUJĄCE

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE.

LINIĘ KABLOWĄ MIĘDZY ZŁĄCZEM POMIAROWYM A SZAFKAMI STEROWNICZYMI I ROZDZIELCZĄ UKŁADAĆ KABLEM YAKY 5x25mm2 W ROWIE KABLOWYM WSPÓLNYM WYKONANYM DLA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCACH PROWADZENIA SIECI ELEKTRYCZNEJ OSOBNO WYKONAĆ WYKOP 1,1x0,4m. KABLE UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 0,5m OD SIECI SANITARNEJ NA GŁĘBOKOSCI 1,0m. ZE WZGLĘDU NA PROWADZENIE WE WSPÓLNYM WYKOPIE Z SIECIĄ SANITARNĄ ORAZ GĘSTE UZBROJENIE W SIĘGACZACH LINIE ENERGETYCZNE UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONOWEJ DVR50.

UKŁAD SIECIOWY: TN-C
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

KOLEKTOR SERWIS
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526-77-00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR
GMINA ŚWIĘCIECHOWA

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI KRZYCKO MAŁE – ETAP II
KRZYCKO MAŁE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KABLOWE LINIE ZASILAJĄCE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. J. Woźniak uprawnienia projektowe nr 877/86/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/E/5729/01		1 : 500	E1		
SPRAWDZAJĄCY	inż. K. Pawlicki uprawnienia projektowe nr 820/86/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/E/3807/01		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
			31.05.2017	IE	PB/PW	I

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA LESZCZYŃSKI
P.3013.1011.632
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - sprawa inicjacyjna)
2017-02-28
(data przyjęcia dokumentu do ewidencji i nadania identyfikatora zasobu)
SPECJALISTA
Michał Grzywiak
(imię, nazwisko i podpis pracownika)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.VII.6640.344.2017
Nazwa miejscowości		Święciechowa
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301305_2
	nazwa	Święciechowa
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0003
	nazwa	Krzycko Małe
Działka nr :		Różne
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	1965/4
	Układu wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		NIE BADANO
Data opracowania mapy		2017-02-13

USŁUGI GEODEZYJNE
Piotr Dolata
64-100 LESZNO, ul. Niepodległości 49
tel. +48 601 752 955
NIP: 697 15 88 543, REGON: 008276984
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

PIOTR DOLATA
geodeta uprawniony
Uprawnienia 8678
64-100 LESZNO, ul. Narutowicza 131
tel. 65 528 06 21, tel. kom. 601 752 955
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

PIOTR DOLATA
geodeta uprawniony
Uprawnienia 8678
64-100 LESZNO, ul. Narutowicza 131
tel. 65 528 06 21, tel. kom. 601 752 955
imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety który opracował mapę

*) Należy podać skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami – zamieścić stosowną informację.

Nie wykazano się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.