



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 23.06.2017 r.

ZDP 5443E/56/1313/2017

KOLEKTOR - SERWIS ul. Kmicica nr 69 64-100 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej linii kablowej zasilającej, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4759P m. Krzycko Małe na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej linii kablowej zasilającej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w otwartym wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Roboty prowadzić bez zajmowania jezdni i powodowania utrudnień w ruchu drogowym.
4. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w rowie (skarpy, dno) należy:
 - a) urządzenie umieścić min. 1,0 m licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - b) odtworzenie rowu łącznie z obsianiem trawą zlecić specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP w Lesznie.
5. Podczas odtwarzania rowu zachować warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie większym niż 1:1,5).
6. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające projektowaną linię kablową zasilającą lokalizować należy poza pasem drogowym.
7. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową linii kablowej zasilającej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
8. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
10. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
11. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Tomasz Knop
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 65 525-69-84

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek