



UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto. następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłączy gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze zlokalizowanej pomiędzy ulicą Dworcową a Polną w Wilkowicach.		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 129/ 3, 714, 127/ 2 , Wilkowice, Gmina Lipno .	DATA	III.2019 r.
INWESTOR:	MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno	SKALA	1:500/100
NAZWA RYS.	PROFIL PODŁUŻNY kanalizacji sanitarnej		NR RYS. 2
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11		