



Leszno, 05.12.2019r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –

„Dostawa materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” nr INW-P-Z/0057/2019

Odpowiedzi na pytania z dn. 05.12.2019r.

Pytanie nr 1

„Czy dopuszczacie Państwo w przetargu następujące różnice:

- *Ciśnienie normalne PN16 na zasuwach DN50, 65, 80, 100, 150 zamiast PN10,*
- *Nakrętka klina wykonana z brązu aluminiowego zamiast z mosiądzu. Brąz aluminiowy jest lepszym materiałem niż mosiądz, charakteryzujący się min. zwiększoną odpornością na korozję,*
- *W przypadku obudowy teleskopowej, sprzęgło oraz kaptur z żeliwa szarego zamiast żeliwa sferoidalnego,*
- *W przypadku obudowy teleskopowej w zakresie L=0,8-1,2m zamiast 0,9-1,3m.”*

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewusz

