



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 4 marca 2020 r.

INW - R / 205 / 2020

„DORA”

Maria Sacha

ul. Korfańskiego 6

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stasia Tarkowskiego w Lesznie (działki o nr ewid. 306 i 309).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych do/z budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 339/4 i 339/3 wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stasia Tarkowskiego w Lesznie (tj w drodze o nr ewid. 306 i 309).

Sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w ul. Stasia Tarkowskiego (na wysokości budynku nr 11) końcówki sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm. Następnie sieć poprowadzić w działkach o nr ewid. 306 i 309, do końca działki drogowej.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- na końcu projektowanej sieci należy zamontować hydrant p.poż z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- węzeł końcowy przygotować pod dalszą rozbudowę sieci w kierunku wschodnim, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- dokładną lokalizację hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuwy i hydrantu (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. Stasia Tarkowskiego sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm (na wysokości budynku nr 11) końcówki sieci kanalizacji sanitarnej, następnie sieć poprowadzić w działkach o nr ewid. 306 i 309, do końca działki drogowej.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m²,
- istniejącą na sieci studnię kanalizacyjną o rzędnej dna 101,84 m.n.p.m., do której następuje włączenie projektowanego kanału, należy wymienić na nową,
- na sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować trójniki kanalizacyjne pod przyszłe włączenie przyłączy kanalizacyjnych z budynków usytuowanych na działkach o nr ewid. 339/4 i 339/3 (lokalizację trójników uzgodnić z właścicielami budynków),
- kinetę studni kanalizacyjnej na końcu projektowanej sieci należy przygotować pod przyszłą rozbudowę sieci w kierunku wschodnim, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. \varnothing 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającym jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym.

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 4.03.2022r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Załączniki:


1. Zdjęcie kinety studni kanalizacyjnej.
2. Szkic geodezyjny sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Lesznie.
3. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Lesznie.
4. Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W.L.

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska





Nazwa lub symbol obiektu : Ul. Stasia Tarkowskiego				Rodzaj roboty: Inwentaryzacja sieci i przyłącza wodociągowego	
	Data	Imię i nazwisko (podpis)	Dz. zam.: 1204/2007 KERG: 1463-478/2007	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOBUD” Sp. J. ul. 17 Stycznia 109 64-100 Leszno	
Pomierzył:	12.07.2007	Jan Małecki	Woj.: WIELKOPOLSKIE		
Skartował:		MAŁECKI JAN	Miasto: Leszno		
Wykreślił:		geodeta uprawniony upraw. MGP/B nr 9122	Obręb: Gronowo	Szkic polowy nr: 1	
Sprawdził:		56-203-18-01 Wronów nr 30	Ark. 109 Działka: 256, 277, 217	Pierworys nr: 432.441.062.1	



Legenda:

p - rzędna pokrywy studni kanalizacyjnej
k - rzędna dna rury kanalizacyjnej

256

Nazwa lub symbol obiektu: Ul. Stasia Tarkowskiego				Rodzaj roboty: Inwentaryzacja sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
	Data	Imię i nazwisko (podpis)	Dz. zam.: 1204/2007 KERG: 1463-478/2007	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE „GEOBUD” Sp. J. ul. 17 Stycznia 109 64-100 Leszno
Pomierzył:	23.07.2007	Jan Małecki	Woj.: WIELKOPOLSKIE	
Skartował:		MAŁECKI JAN	Miasto: Leszno	
Wykreślił:		geodeta uprawniony 55-203 STCINNY	Obręb: Gronowo	Szkieł polowy nr: 2
Sprawdził:		Wronów nr 30	Ark. 109 Działka: 217, 277	Pierworys nr: 432.441.062.1

