

IV. UZGODIENIA BRANŻOWE



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900 - 2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 2 lutego 2021 r.

INW - R / 73 / 2021

„INSTAL-KONCEPT”

Łukasz Fiszer

ul. Leśna Osada 33

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Wilkowicach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji usytuowanych wzdłuż końcówki ul. Różanej w Wilkowicach, wymagane jest pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w omawianej ulicy, jej sięgaczach i ul. Prostej w Wilkowicach.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. Lipowej sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 300 mm (Pragma), następnie sieć poprowadzić w ul. Prostej (droga o nr ewid. 582/2 i 582/5) oraz w drodze o nr ewid. 583/7, dalej w ul. Różanej (działka o nr ewid. 585/1) do wysokości działki o nr ewid. 585/29. Sieć kanalizacyjną zaprojektować również w sięgaczach ul. Różanej o nr ewid. 585/14 i 585/19.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wykonać z rur PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ścianice z litego materiału i sztywności obwodowej 8 kN/m²,
- sieć wpiąć do istniejącej na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 99,73 m n.p.m., poprzez wyprowadzony już odcinek przedstawiony na załączonym szkicu geodezyjnym,
- na sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować trójniki kanalizacyjne dla budynków wkreślonych na mapie, lokalizację trójników uzgodnić z właścicielami posesji,
- studnie kanalizacyjne na końcu sięgaczy o nr ewid. 585/14 i 585/19 przygotować pod włączenie przyłączy z działek o nr ewid. 585/15 i 585/16 oraz 585/20 i 585/21,
- studnię kanalizacyjną na skrzyżowaniu ul. Prostej i drogi o nr ewid. 583/7, przygotować pod dalszą rozbudowę sieci w kierunku wschodnim,

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

- 10
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej (droga o nr ewid. 582/2 i 582/5) należy zaprojektować na maksymalnych głębokościach,
 - na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy Ø 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
 - studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
 - studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „*Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 2.02.2023r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Wilkowicach.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dn. 01.03.2021 r.

Znak sprawy: GN.III.6630.114.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 01.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja:	Lipno Wilkowice, ul. Różana, dz.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19
Wnioskodawca:	INSTAL-KONCEPT ŁUKASZ FISZER ul. Leśna Osada 33, 64-100 Leszno
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno
Przewodniczący:	ALEKSANDRA JANKOWSKA - Główny Specjalista
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	17.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

- projektowana sieć telekomunikacyjna - zrealizowana - jest na mapie.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie elektroniczny	Zgodnie z treścią maila z dnia 01.03.2021: "GN.III.6630.114.2021 - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić branżowo w MPWiK w Lesznie".	-Pani Katarzyna Wojciechowska
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- sieć PE gazowa ś/c z przyłączami, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy	-Pan Grzegorz Wawrzyniak

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:06:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	stacjonarny	<p>ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gązownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), - w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, - studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6m zabezpieczyć je przed obsunięciem ziemi, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie. 	
4	Wójt Gminy Lipno	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
5	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu elektroniczny	<p>Zgodnie z treścią maila z dnia 01.03.2021: "Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze INEA S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl. 4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement. 5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A. 6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie 	- Pani Aleksandra Michałek

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 02-03-2021 09:06:16

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac".</p>	
6	Orange Polska S.A.	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
	Wnioskodawca		INSTAL-KONCEPT ŁUKASZ FISZER

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

Aleksandra Jankowska

Główny Specjalista

..... w Wydziale Geodezji, Kartografii i Kartoanalizy

i Gospodarki Nieruchomościami

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

STAROSTA LESZCZYŃSKI
 Niniejsza dokumentacja projektowa
 dotycząca:

SIECI KANAL. SANIT.

była przedmiotem narady koordynacyjnej
 zorganizowanej przez
 Starostę Leszczyńskiego. Przeprowadzona
 została w Starostwie Powiatowym
 w Lesznie z wykorzystaniem środków
 komunikacji elektronicznej i zakończyła się
 w dniu 01.03.2021

Znak sprawy: GN.III.6630.114.2021
 Leszno, dnia 01.03.2021

Z up. Starosty Leszczyńskiego
Aleksandra Zajączkowska
 (podpis i stanowisko przewodniczącego)
 w Mieście Lesznie, Katedra Kształcenia
 i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA:

- - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø200mm, L=508,20m
- - istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA Ø200mm, L=3,0m
 łączna długość sieci kan. sanitarnej L=511,20m
- - numer ewid. działki

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

Rysunek:		
Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.		
Temat:		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach.		
Adres:		
ul. Prosta/Różana w Wilkowicach w gminie Lipno . dz. o nr ewid.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19		
Skala: 1 : 500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/P005/09	V specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Data: 02. 2021	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kolodziej WKP/0348/P005/12	V specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
1		

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl.Komeńskiego 6 , 64-100 Leszno
Le-WA.5152.880.1.2021.


Leszno , dnia 3 marca 2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
Pełnomocnik Pan Łukasz Fiszer
INSTAL – KONCEPT Łukasz Fiszer
Ul. Leśna Osada 33
64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2021 r. tut. Urząd uzgadnia zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilkowice na dz. nr ewid. 503, 504, 682/2, 582/5, 583/7, 595/1, 585/14, 585/19

Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Konserwator zabytków przypomina, że w przypadku natrafienia w trakcie [prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami” 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot ,2) zabezpieczyć przy użyciu, dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe , właściwego wójta [...]]”

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


mgr Jacek Nowakowski
St. specjalista

Załączniki:

1. Informacja o prywatności
2. Mapa projektowa – 2 egz.

a/a

Sprawę prowadzi Jacek Nowakowski tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>




Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Kompińskiego 6 60-100 Leszno
Tel. 65-529-93 83 tel. 40 15 529-92-83
NIP 778-10-33-736 REGON 004847816

Załącznik do pozwolenia na budowę

nr.

z dnia.

LEGENDA:

-  - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø200mm, L=508,20m
 -  - istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA Ø200mm, L=3,0m
 -  - numer ewid. działki
- Łączna długość sieci kan. sanitarnej L=511,20m

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.		
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach.		
Adres: ul. Prosta/Różana w Wilkowicach w gminie Lipno. dz. o nr ewid.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19		
Skala: 1 : 500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/P005/09	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Data: 02. 2021	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kołodziej WKP/0348/P005/12	W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
1		

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno o wydanie zezwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w miejscowości **Wilkowice**

z e z w a l a m

na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w m. **Wilkowice** przy zachowaniu następujących warunków:

1. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Miejsce wykopu należy odbudować na całej długości i szerokości kruszywem łamany stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 grubości 15cm.
4. **Nie zezwala się** na naruszanie nawierzchni bitumicznej.
5. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć kanalizacji deszczowej lokalizować należy poza pasem drogowym.
6. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno wystąpił z wnioskiem do tut. Urzędu o wydanie zezwolenia na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w m. **Wilkowice**. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) urządzenie typu liniowego, a do takich niewątpliwie zalicza się przyłącze kanalizacji deszczowej, które równocześnie jest urządzeniem technicznym niezwiązanym z drogą powinna być usytuowana w terenie zabudowy miast i wsi w odległości co najmniej 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, natomiast poza terenem zabudowy w odległości co najmniej 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej. Z kolei §140 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) przewiduje, że infrastruktura, o której mowa wyżej powinna być zlokalizowana w odległościach od drogi określonych we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o drogach publicznych. Jak wynika z powyższych przepisów nie ma podstaw do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej (przyłączy itp.) w pasie drogowym drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w m. **Wilkowice**, a tym samym do pozytywnego załatwienia złożonego wniosku. Ponieważ art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej na terenie zabudowy miast i wsi w odległości mniejszej niż 6m, poza terenem zabudowy w odległości mniejszej niż 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, organ rozpatrujący sprawę rozważył możliwość takiego rozwiązania.

Jego przyjęcie powoduje jednak, że obiekt budowlany zostałby umieszczony w pasie drogowym.

Wprawdzie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową, ale mając na uwadze ust. 3 tegoż artykułu, istnieje również możliwość wyrażenia zgody na taką lokalizację.

Przy zastosowaniu ww. przepisów należało jednak mieć na uwadze treść rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak też ustawy o drogach publicznych, który stanowi w §140 w:

- 1) ust. 1, że umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
- 2) ust. 6, że budowa liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi,
- 3) ust. 8, że usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi na terenie zabudowy miast i wsi) powinno uwzględniać planowaną docelową realizację ulicy, a nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w przypadku, gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego – m.in. z urządzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie tych obiektów lub konieczność zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrócenie poprzedniego stanu należy do zarządcy drogi chyba, że zainteresowane strony postanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, organ w piśmie nr **RI.7230.6.8.2021** z dnia **26.02.2021r.** wskazał na jakich warunkach może zostać wykonane umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w m. **Wilkowice**.

Ponieważ zarządca drogi musi przewidywać możliwość przebudowy, czy też budowy przedmiotowej drogi, ustalono, że w przypadku wykonywania tych czynności przez zarządcę drogi, koszty związane z koniecznością przełożeń sieci i sieci kanalizacji sanitarnej pokrywać będzie właściciel tej sieci.

Ponieważ wnioskodawca nie wniósł zastrzeżeń do w/w pisma, zarządca drogi uznał, że przyjęto przedstawione tam warunki. Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosując cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy zezwala się na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr **712850P, 712895P** w m. **Wilkowice** na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

Zezwolenie Wójta Gminy Lipno wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się do Wójta Gminy Lipno w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzorowania nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 784).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

*Nie podlega opłacie skarbowej – cz. III ust. 44 pkt. 8
/ Dz. U. z 2020r, poz. 1546 ze zm./*

Otrzymują:

1. MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno
3. a/a

Sprawę prowadzi:

*Dawid Kicki
65 534 09 18*

WOJCI GMINY LIPNO

Łukasz Litka

WOJCI GMINY LIPNO
 Załącznik Nr 1 do DEC 4231
 Nr R1.7230 6.8.2021
 z dnia 05.03.2021r.
 Podpis Wojci Gminy Lipno
 Łukasz Litka

LEGENDA:

- - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø200mm, L=508,20m
- - istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA Ø200mm, L=3,0m
- łączna długość sieci kan. sanitarnej L=511,20m



- numer ewid. działki

Za zgodność
 z oryginałem

Rysunek: Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.		
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej w Wilkowicach.		
Adres: ul. Prosta/Różana w Wilkowicach w gminie Lipno. dz. o nr ewid.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19		
Skala: 1 : 500	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/P005/09	V specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Data: 02. 2021	Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kotodziej WKP/0348/P005/12	V specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
1		

REJONOWY ZWIĄZEK
SPÓŁEK WODNYCH

64-100 LESZNO
ul. Śniadeckich 5, tel. 65 520 62 96
NIP 697-00-20-360 Reg. 000763844

Leszno, 22.02.2021 r.

RZSW/U/14/15/2021

Inwestor: **MPWiK Sp. z o. o.**
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno

Pełnomocnik: **Instal – Koncept**
Łukasz Fiszer
ul. Leśna Osada
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach, gm. Lipno” na dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19 obr. Wilkowice z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie, działając w imieniu Spółki Drenarskiej Wilkowice, uzgadnia projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach, gm. Lipno” na dz. nr 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/14, 585/19 obr. Wilkowice.

Równocześnie informujemy, że na terenie objętym projektowaną inwestycją występuje zinwentaryzowana sieć rurociągów drenarskich. W związku z powyższym w razie uszkodzenia urządzeń drenarskich w trakcie wykonywania robót ziemnych, przedmiotową sieć należy odtworzyć z zachowaniem istniejących średnic i spadków rurociągów aby zapewnić jej funkcjonalność.

Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia sieci drenarskiej w czasie wykonywania robót oraz za szkody które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych prac.

Uszkodzenie urządzeń melioracyjnych może doprowadzić do zmiany kierunku spływu wód, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a także szkodliwie wpłynąć na inne nieruchomości i gospodarkę wodną.

Inwestor zleci RZSW w Lesznie nadzór robót związanych z odtworzeniem urządzeń drenarskich w trakcie wykonywania inwestycji.

Kierownik RZSW

Renata Marcinkowska

Załącznik:
- plan zagospodarowania terenu




REJONOWY ZWIĄZEK
SPÓŁEK WODNYCH
64-100 LESZNO

ul. Śniadeckich 5, tel. 65 520 62 96
NIP 697-00-20-360 Reg. 000763844

*Uzgodniono pismem
nr RZSW/U/14/15/2021
z dnia 22.02.2021r.*

*RtR/SW
Renata Muchomska*

LEGENDA:

-  - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV Ø200mm, L=
-  - istn. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PRAGMA Ø200mm
Łączna długość sieci kan. sanitarnej L=511,20m
-  - numer ewid. działki

Rysunek:

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej/Różanej

Adres:

ul. Prosta/Różana w Wilkowicach w gminie Lipno.

dz. o nr ewid.: 503, 504, 582/2, 582/5, 583/7, 585/1, 585/1

Skala: 1 : 500

Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/P005/09

Data: 02. 2021

Sprawdzający: mgr inż. Leszek Kotodziej WKP/0348/P005/12