



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 24 listopada 2020 r.

INW - R / 999 / 2020

„DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid.16/2 w rejonie ul. Edmunda Bojanowskiego w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych do/z działek budowlanych usytuowanych wzdłuż drogi o nr ewid.16/2, w rejonie ul. Edmunda Bojanowskiego w Lesznie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ww. ulicy.

Sieć wodociągowa w drodze o nr ewid.16/2, należy zaprojektować od istniejącej w ul. Edmunda Bojanowskiego sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm, następnie sieć poprowadzić ww. drodze do końca działki o nr ewid. 16/11.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- w węźle połączeniowym w ul. Edmunda Bojanowskiego na nowoprojektowanej sieci wodociągowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- węzeł końcowy, na końcu działki o nr ewid. 16/11, należy przygotować pod rozbudowę sieci w kierunku wschodnim (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
- na końcu projektowanej sieci należy zamontować hydrant p.poż z zasuwą odcinającą, łącząc go z siecią za pomocą trójnika,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuw i hydrantu (w przypadku hydrantu podziemnego) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid.16/2 należy zaprojektować od istniejącej w ul. Edmunda Bojanowskiego sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, następnie sieć poprowadzić w omawianej drodze, do końca działki o nr ewid. 6/11.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ścianie litej i sztywności 8 kN/m²,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej na sieci studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 93,31 m n.p.m., kinetę studni przygotować pod włączenie projektowanej sieci,
- kinetę studni kanalizacyjnej na końcu sieci, należy przygotować pod dalszą rozbudowę sieci w kierunku wschodnim (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. \varnothing 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającym jego osiadowi w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym.

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.


W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „*Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych*” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 24.11.2022r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.


Z poważaniem

KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Magdalena Wojciechowska


Załączniki:

1. Szkic geodezyjny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Edmunda Bojanowskiego w Lesznie.
2. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Edmunda Bojanowskiego w Lesznie.
3. Zdjęcie kinety studni kanalizacyjnej w ul. Edmunda Bojanowskiego w Lesznie.
4. Kopia mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W.L.



Nazwa lub symbol obiektu		ul. Bojanowskiego, Dziakyn'skich		Rodzaj pracy	inwentaryzacja sieci wod.-kan.
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy)	ark. 53	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Koncesjonowana spółka cywilna ul. Krzywa 2 tel. 20-47-06 64-100 Leszno Nr ks. rob. 787/07	
Pomierzył	WRZESIEŃ 2007	(podpis) GEODETA UPRAWNIONY <i>K. Gernik</i> inż. Kazimierz Gierlik	Wojew. WIELKOPOLSKIE		
Skartował		"pr. nr 2627 GUGIK Warszawa	Miasto LESZNO		
Wykreślił			Gmina		
				Szkic polowy	3 144.4 152.2



Nazwa obiektu <i>Kanalizacja deszczowa - Edmunda Bąkowskiego</i>				Rodzaj pracy <i>projektowanie</i>	
	Data	Nazwisko i imię wykonawcy	Województwo wielkopolskie		USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I KONSULTINGOWE
Pomierzył	24.11.2011	mgr inż. Mieczysław Kalmuza ul. Tadeusza Kościuszki 20 64-130 Rydzyna, tel. 609 718 133	Powiat <i>Wielkopolski</i>		"FDF PRYZMAT" s.c.
Skartował			Gmina <i>Wielkopolski</i>		ul. Narutowicza 61, tel./fax 065-520 98 39
Wykreślił			Obwód <i>Wielkopolski</i>		64-100 LESZNO
Opracował			Miasto <i>Wielkopolski</i>		KERG <i>0002-605/2011</i>
Sprawdził		Uwaga: <i>Uwaga</i>	Wieś		Szkic polowy <i>12</i>
tel. 263-536 93 93, tel.kom. 0-501 752 954				Pierworys <i>6. 165. 05. 13. / 3. 1. 13. / 3. 3. 13.</i>	



