



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 5 lutego 2021 r.

INW - R / 83 / 2021

FLAP Lucyna Frelek

ul. Lipowa 8/7

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej oraz ul. Śliwkowej (na odcinku od. ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej) w Lipnie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody do posesji usytuowanych wzdłuż ul. Jarzębinowej oraz ul. Śliwkowej (na odcinku od. ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej) w Lipnie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowych w ww. ulicach.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową w ul. Jarzębinowej należy zaprojektować od istniejącego już w omawianej ulicy odcinka sieci wodociągowej PVC DN 110 mm do skrzyżowania z ul. Agrestową.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową w ul. Śliwkowej należy zaprojektować od istniejącej na skrzyżowaniu ul. Śliwkowej i Jarzębinowej sieci wodociągowej PVC DN 110 mm do wysokości ul. Borówkowej.

Sieci wodociągowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieci wodociągowe wykonać z rur PE lub PVC PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- nowoprojektowane sieci wodociągowe należy włączyć do istniejących już na końcu sieci trójników DN 100/100 (zgodnie ze szkicem nr 1),
- na nowoprojektowanej sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej należy zamontować zasuwę odcinającą,
- węzły końcowe należy przygotować pod dalszą rozbudowę sieci wodociągowych,
- na trasie i na końcach projektowanych sieci należy zamontować hydranty p.poż z zasuwą odcinającą,
- dokładną lokalizację zasuw i hydrantu należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynkę uliczne zasuw i hydrantów (w przypadku hydrantów podziemnych) zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzowe oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 05.02.2023r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji
Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Lipnie.

