

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krzyckiego-Bojanowskiego w Lesznie									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	Gb	Grunt organiczny o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
IIA	Ps, Ps//Gπ	-	0,33-0,46	-	14,00-24,00	16,5-19,0	-	32,3	77,9	65,7
IIB	Ps, Ps//Pg	-	0,55-0,61	-	14,00-22,00	17,5-20,0	-	33,5	108,6	91,5
IIIA	G, Gp//Ps, Gπ, Gp	B	-	0,40-0,30	17,00-25,00	20,0	24,76-28,00	14,50-16,4	23,64-29,25	17,97-22,23
IIIB	G	B	-	0,20-0,05	13,0	21,5	31,54-37,65	18,3-21,1	36,93-55,80	28,07-42,41