



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Leszno, dnia 2 stycznia 2017r.

INW - R / 12 / 2017

Krauze Sebastian
ul. Żytnia 3
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej tj. drodze o nr ewid. 410/5 w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do/z działek położonych wzdłuż ul. Kasztelańskiej tj. drogi o nr ewid. 410/5 w Lesznie, wymagane jest pobudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Nowoprojektowaną sieć wodociągową należy zaprojektować od istniejącej w drodze o nr ewid. 409/12 końcówki sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm, następnie sieć poprowadzić do końca omawianej drogi o nr ewid. 410/5.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej tj. drodze o nr ewid. 410/5 należy zaprojektować od istniejącej w drodze o nr ewid. 409/12 sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, następnie sieć poprowadzić do końca drogi o nr ewid. 410/5.

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC lub PE, PN 10 o średnicy Ø 110 mm,
- istniejący hydrant p.poż. DN 80 na końcu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 409/12, łącznie z istniejącym węzłem (trójnik DN 100/80 + zasuwa odcinającą DN 80), należy przenieść na koniec nowoprojektowanej sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 410/5,
- węzeł końcowy projektowanej sieci wodociągowej należy przygotować pod przyszłą rozbudowę,
- dokładną lokalizację hydrantu p.poż. należy ustalić w MPWiK w Lesznie,
- skrzynki uliczne zasuwy i hydrantu zabezpieczyć pierścieniami zabezpieczającymi prefabrykowanymi betonowymi,
- w węzłach sieci zaprojektować połączenia kołnierzone oraz stosować armaturę klasy Hawle, AVK, Jafar, AKW Gniezno (schematy węzłów zamieścić w projekcie).

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 75 496 160,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11
POGOTOWIE 994
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71
OBSŁUGA 65 529 83 44
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39
INWESTYCJE 65 529 83 15

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m²,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej na końcu sieci w drodze o nr ewid. 409/12, studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 100,93 m n.p.m,
- na końcu nowoprojektowanej sieci zamontować studnię kanalizacyjną o średnicy min. \varnothing 1000 mm wykonaną z materiału zapewniającego jej całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnię kanalizacyjną zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegająca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.
- nowoprojektowaną sieć kanalizacyjną należy poprowadzić na maksymalnych głębokościach, celem umożliwienia jej dalszej rozbudowy.

W projekcie budowlanym należy zamieścić opis sposobu przeprowadzenia próby szczelności, dezynfekcji i płukania nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej, z przedstawieniem rodzaju kształtek zastosowanych do w/w czynności.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 02.01.2019r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Inwestycji



Lidia Michalczak

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej (drodze o nr ewid. 409/12) w Lesznie.

