

Leszno, dn. 13.03.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR GN.III.6630.197.2017**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	<b>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej</b>
Lokalizacja:	<b>Święciechowa Henrykowo, ul. Zaborowska, dz.: 518/9, 518/10, 520, 575/1</b>
Wnioskodawca:	KOLEKTOR SERWIS SP. J. K. JANIĄK, M. JANIĄK, Ł. JANIĄK ul. Kmicica 69 64-100 Leszno
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Opłata nr:	197/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	03.03.2017
Data narady:	13.03.2017

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

**Uzgodniono pozytywnie z uwagami.**

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Katarzyna Wojciechowska	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Wójt Gminy Święciechowa	-Pan Włodzimierz Turek	
5	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie.
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- projekt bud. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący gazociąg ś/c Dz 63 PE, - szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
4	Wójt Gminy Święciechowa	- uzgodniono bez uwag.
5	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

  
 Ewa Szyszka  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  
 i Gospodarki Nieruchomościami