

Leszno, dn. 06.02.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.79.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa z przyłączami i przyłącza kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Lipno Wilkowice, ul. Święciechowska, dz.: 27/2, 204/2, 214, 219, 256/4, 442, 457/1, 457/2, 460/1, 503
Wnioskodawca:	KOLEKTOR SERWIS SP. J. K. JANIĄK, M. JANIĄK, Ł. JANIĄK ul. Kmicica 69 64-100 Leszno
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Oплата nr:	79/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	27.01.2017
Data narady:	06.02.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	-Pan Wiesław Rajch	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	-Pani Katarzyna Wojciechowska	
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
5	Wójt Gminy Lipno	-Pani Teresa Molenda	

6	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
---	--------------------	----------------------------------	--

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie	- warunki podano w piśmie z dn. 30.01.2017 roku znak ZDPW/1/106/2017.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Kościan	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie, - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno.
3	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- projekt bud. sieci i przyłączy wodociągowych uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.
4	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący gazociąg ś/c z przyłączami, - szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
5	Wójt Gminy Lipno	- uzgodniono bez uwag.
6	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

 Elżbieta Sawaszkina
 Główny Specjalista
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
 i Gospodarki Nieruchomościami